



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Коми**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Коми в г. Воркуте**

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Республике

№ 612/02-01

Коми в. Воркуте

« 4 » Апреля 2023 г.

Начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в г. Воркуте Винниковой Анной Валентиновной при рассмотрении материалов, составленных по результатам проведения профилактического визита в отношении: МБДОУ «Детский сад № 18» г. Воркуты

169901, Республика Коми, город Воркута, ул. Ленина, д. 16

ИНН 1103022625, ОГРН 1021100808992

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- По результатам лабораторно-инструментальных исследований, проведенных филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми в г. Воркуте (экспертное заключение № 581/2023/2023/203/02 от 04.04.2023г) выявлены следующие нарушения требований технических регламентов (протокол № 11/1-43-О от 29.03.2023):
Измерения проводились 20.03.2023, в период 11:25-12:45 МБДОУ «Детский сад № 18 «Звёздочка» г. Воркуты по адресу: Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, д. 12: уровни фактической общей искусственной освещённости в подготовительной группе «Северяночка», 1 этаж, точки по эскизу №№ 1-34, (средний результат 227 лк, при нормативном показателе 400 лк) не соответствуют требованиям п/п 10 таблицы 5.54 п. 144 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений **предписываю:**

- Принять меры по обеспечению приведения освещенности в подготовительной группе «Северяночка», 1 этаж, в соответствие требованиям гигиенических нормативов.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ «Детский сад № 18» г. Воркуты, юридический адрес – 169901, Республика Коми, город Воркута, ул. Ленина, д. 16
(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в г. Воркуте по адресу: г. Воркута, бул. Пищевиков, бул. 15 (тел/факс 3-27-17)

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 01.11.2023г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по РК
в г. Воркуте

(должность лица, составившего предписание)



(Handwritten signature)

(подпись)

Винникова Анна
Валентиновна

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 04 » 04 2023 г. *(Handwritten signature)*

Сорнева СВ

Предписание направлено по адресу: